



調理室	
給気ガラリ (建築工事)	1
OA 1200W × 350H	
3400 CMH	
BOX (外貼りGW25t)	
1, 200 × 350	

凡例		
機械はつり補修 (機)	275φ × 150L	1箇所
機械はつり補修 (機)	325φ × 150L	2箇所
機械はつり補修 (機)	1200 × 600 × 150L	1箇所

換気フード一覧表

フード番号	器具名称	実換気量 (m ³ /h)	フード種類 (固いは建築工事)	フード寸法	グリッドフィルター	ダンパー	個数	備考
					(ダブルチェック)	(高温仕様)		
A	ガステーブル	1600	ステンレス製 給排一体二重フード	1000 × 1450 × 500H	両面用 - 500W × 500H × 300 × 2ヶ	FS	1	
B	コンベクションオープンIHジャー炊飯器	1800	ステンレス製 給排一体二重フード	1250 × 1100 × 500H	片面型 - 500W × 500H × 300 × 2ヶ	FS	1	
C	ドアタイプ食器洗浄機	900	ステンレス製 給排一体二重フード	900 × 1100 × 500H		FS	1	

注) 厨房換気系統のダクトはロックウール50mm巻とする。